Изолируемое оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция							
Поз.	Наименование	Размеры		Кол-во	Температура вещества, ºС	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверхность, м²	Объём теплоизоляционного слоя, м³	Обозначение документа	Примечание
		Наружный ф, или сечение, мм	Длина, высота, м					Теплоизоляционного	Покровного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Трубопроводы													
1	ф15х2,8	19.8	1	1	95	Вода	K-flex solar HT 13мм.	13	5	0,1			Energoflex Black star Duct All 5мм.
2	ф25х3,2	31,4	5	1	95	Вода		13	5	0,5			
3	ф32х3,2	42,3	1,5	1	95	Вода		13	5	0.2			
4	ф40х3,5	48	3	1	95	Вода		13	5	0.5			
5	ф57х3,5	57	18	1	95	Вода		13	5	3,2			
6	ф76х3,5	76	18	1	95	Вода		13	5	4,3			
7	ф89х4	89	2,5	1	95	Вода		13	5	0,7			
8	ф108х4	108	8	1	95	Вода		13	5	2,7			
9	ф133х4,5	133	6	1	95	Вода		13	5	2,5			
10	ф159х4,5	159	65	1	95	Вода		13	5	32,5			

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Бородин			10.16
Разработал		Зименков			10.16

11/570-16-ИОС6.1.ВИ

Заказчик: МУП «Теплоэнерго»

Блочно-модульная котельная по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пароходная, уч. 55а

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Теплоизоляция. Техномонтажная ведомость.

ООО «НПЦ «Сфера» (4855) 28-01-20